



ŽSR - GR
Odbor 230
Klemensova 8
813 61 Bratislava 1

Váš list číslo/zo dňa

/

Naše číslo

01919/2024/OR
ŽA/SŽTS-2

Vybavuje/linka

Ing. Katarína
Ponechalová/041/2292323

Žilina

11. 06. 2024

Vyjadrenie pre stavbu „Modernizácia prestupového terminálu dopravného podniku mesta Martin, s. r. o. a Železníc Slovenskej republiky“

Na základe žiadosti Dopravného podniku mesta Martin, s. r. o., Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, Vám ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina zasiela vyjadrenie a predložené podklady pre stavbu „**Modernizácia prestupového terminálu dopravného podniku mesta Martin, s. r. o. a Železníc Slovenskej republiky**“ v k. ú. Vrútky na p. č. 4258/1, 4258/14, 4240/1. Uvedená stavba, rieši umiestnenie autobusovej zastávky, spolu s vybudovaním dvoch autobusových prístreškov, odpadkového koša, predĺženie verejného osvetlenia (SO05 – preložka elektrických sietí ŽSR mimo novobudovaný prístrešok) a prístupového chodníka, ktorý žiadame realizovať zo zámkovej dlažby, pre jednoduchú priechodnosť batožiny na kolieskach. Stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Košice – Žilina, medzi žkm 316,790 - 316,930, pričom najmenšia vzdialenosť riešeného územia je cca 15,0m od osi krajnej koľaje. V záujmovom území sú tiež situované podzemné vedenia v našej správe, preto v liste č. j.: 168/SOZT/2024-V prikladáme pripomienky na ich ochranu.

ŽSR OR Žilina, po dodržaní uvedených podmienok, súhlasí s uvedenými stavebnými úpravami v OPD. Stavebné povolenie na objekt v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska GR ŽSR Odbor expertízy a po rozhodnutí Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (MD SR) v Bratislave, k stavbe v OPD príslušným stavebným úradom. Naše vyjadrenie je platné 24 mesiacov od jeho vystavenia

S pozdravom



Ing. Martin Križan
riadiť OR Žilina

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA

SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY

1.mája 34, 010 01 Žilina

OR Žilina
Sekcia ŽTS
ul. 1. mája 34
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Žilina
036/2024	168/SOZT/2024-V	Ing. Petný/041-2292493	21.5.2024

VEC: Vyjadrenie k projektu stavby „MODERNIZÁCIA PRESTUPOVÉHO TERMINÁLU DOPRAVNÉHO PODNIKU MESTA MARTIN, s.r.o. A ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, k. ú. Vrútky

ŽSR, OR Žilina - Sekcia OZT k projektu hore uvedenej stavby situovanej na pozemkoch parc. č. 4258/1, parc. č. 4258/14, parc. č. 4240/1, v ochrannom pásme žel. trate Košice - Žilina v žkm 316,790 – 316,930 v k. ú. Vrútky


má nasledovné pripomienky:

1. V záujmovej oblasti stavby sa nachádza trasa podzemných vedení (DK, TK, MK) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Na uvedenú trasu vedení OZT sme upozorňovali už na miestnom šetrení k realizácii uvedenej stavby konanom dňa 12.09.2023 a následne v našom vyjadrení č. 265/SOZT/2023-V zo dňa 16.10.2023 k zriadeniu vecného bremena, v rámci ktorého bola táto trasa aj zakreslená. V predloženej projektovej dokumentácii tieto vedenia nie sú zakreslené a vôbec riešené. Situáciu s informatívne zakreslenou trasou podzemných vedení OZT Vám opätovne posielame v prílohe.
2. Pre spresnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“. Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musia byť tiež priložené vypísané „*Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera*“ v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č. 11155/2017/O310-002 zo dňa 29.06.2017 (v znení zmeny 1 s účinnosťou od 05.11.2020) a „*Prehlásenie k dodržiavaniu etického kódexu Železníc Slovenskej republiky*“ v zmysle Nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 21/2020 k implementácii protikorupčnej politiky v podmienkach Železníc Slovenskej republiky zo dňa 13.08.2020. „Prehlásenia“ zasielame v prílohe tohto vyjadrenia. Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina – Ing. Barčíka na tel. č. 0903 907 681.
3. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky prípadné zemné práce realizované v blízkosti našich vedení vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo

k ich poškodeniu! V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k obnaženiu vedení OZT žiadame riešiť na náklady investora stavby ochranu týchto vedení ich uložením do nového betónového žľabu/chráničky v celej dĺžke realizácie výkopových prác.

4. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 m/ ako aj STN 73 6005).
5. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.
6. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcie OZT pred ich opätovným zasýpaním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.
7. Nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

S pozdravom



Ing. Milán Joppek
prednosta SOZT
OR Žilina

Prílohy:

1. Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera.
2. Prehlásenie k dodržiavaniu etického kódexu Železníc Slovenskej republiky.